

Tabella Allegato A del DPR 74/2013

<i>Tipologia impianto</i>	<i>Alimentazione</i>	<i>Potenza termica (1) in Kw</i>	<i>Cadenza controlli di efficienza energetica (anni)</i>
Impianti con generatore di calore a fiamma	Alimentati a combustibile liquido o solido	$10 < P < 100$	2
		$P \Rightarrow 100$	1
	Generatori alimentati a gas, metano o GPL	$10 < P < 100$	4
		$P \Rightarrow 100$	2
Impianti con macchine frigorifere / pompe di calore	Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta	$12 < P < 100$	4
		$P \Rightarrow 100$	2
	Pompe di calore a compressione di vapore alimentate con motore endotermico	$P \Rightarrow 12$	4
	Pompe di calore ad assorbimento alimentate con energia termica	$P \Rightarrow 12$	2
Impianti alimentati da teleriscaldamento	Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza	$P > 10$	4
Impianti cogenerativi	Microgenerazione	$P_{el} < 50$	4
	Unità cogenerative	$P_{er} \Rightarrow 50$	2